

**Oprávněná**  
**úřední osoba** Pavlína Pešáková  
**e-mail** pavlina.pesakova@mesto-kromeriz.cz  
**odbor** Občansko-správních agend, odd. dopravy  
a silničního hospodářství ( tel. 573 321 385 )  
**datum** 4. února 2019  
**spis. značka** MeUKM/002016/2019/03  
**číslo jednací** MeUKM/010207/2019

Obec Hoštice, Hoštice 74, 768 13 Litenčice

## O Z N Á M E N Í

### ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Hoštice, Hoštice 74, 768 13 Litenčice, IČ 005 44 574 zastoupena Zdeněk Vladyka s.r.o., Na Honech I/5540, 760 05 Zlín, IČ 064 09 393 (dále jen „stavebník“) dne 9. ledna 2019 podal žádost o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavbu:

### „HOŠTICE, OPRAVA CHODNÍKU“

SO 101 – OPRAVA CHODNÍKU PRO PĚŠÍ  
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

na stavebních pozemcích p.č. 33, 73/2 a pozemcích p.č. 42/3, 1104/1, 1106/1 v katastrálním území Hoštice (dále jen „stavba“). Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

#### Popis stavby:

Stavba řeší opravu chodníku vedoucího od autobusové zastávky do středu obce. Součástí je i oprava veřejného osvětlení.

SO 101- komunikace pro pěší v šíři 1,50m, v místech stísněných poměrů 1,35m i 0,90m, bude provedena v nové konstrukci s povrchem ze zámkové dlažby tl. 60mm, s jednostranným příčným sklonem 2%, ohraničena od pojízdné komunikace silničním obrubníkem s převýšením 100mm, od travnaté plochy bet. obrubou s nášlapem 60mm pro vytvoření vodící linie pro pohyb osob s omezenou schopností orientace. Odstraněná betonová zídka bude nahrazena bet. palisádou výšky 800mm. Před domem č.p. 23, mezi vjezdy do dvora a garáže, je navrženo terénní schodiště 2x300x150mm. V místech vstupu na vozovku je navržen snížený obrubník osazený s převýšením 20mm vč. varovného pásu šíře 400mm. Stávající sjezdy šíře 4,00- 14,00m, v konstrukci s povrchem ze zámkové dlažby tl. 80mm budou provedeny v šíři 0,90m v sklonu 2%, v šíři 0,60m v sklonu max. 12,50%. Sjezdy šíře nad 8,00m budou doplněny umělou vodící linií. Zapravení navazujících ploch sjezdů bude provedeno ve stávajícím krytu. Kolem nově osazených silničních obrub bude provedena ohrubná vrstva v šíři 0,50m a tl 40mm, styčná spára bude zařezána a zalita bitumenovou zálivkou

SO 401- stávající stožáry budou nahrazeny novými sadovými bezpaticovými dvoustupňovými stožáry výšky 7,00m, nová LED svítidla se znovu použijí. Svítidla se sodíkovou výbojkou 700W na 4 stožárech výšky 4,00m budou v provedení LED. Rozvody VO budou provedeny zemním kabelem AYKY-J 4x16